



## JOANNEUMSVIERTEL

Zugang Kalchberggasse  
 8010 Graz  
 Tel: +43 699 1780-9500  
[joanneumsviertel@museum-joanneum.at](mailto:joanneumsviertel@museum-joanneum.at)  
[www.joanneumsviertel.at](http://www.joanneumsviertel.at)

Das Joanneumsviertel gehört mit seinen Teilbereichen (Neue Galerie Graz, BRUSEUM, Naturkundemuseum) zum Verband Universalmuseum Joanneum und setzt einen wichtigen städtebaulichen Akzent in der Grazer Innenstadt. Zusätzlich findet man dort auch die Steiermärkische Landesbibliothek.

Das Areal ist mit Rollstuhl und auch Kinderwagen gut erreichbar bzw. kann man sich auch innerhalb gut bewegen. Auch ein taktiles Leitsystem, das von der Landhausgasse bis direkt zum barrierefreien Eingang und Lift und weiter bis zur Kassa führt, ist vorhanden.

### ERREICHBARKEIT

#### Parkplatz

- Barrierefreier Parkplatz sowie Kurzparkzone Kalchberggasse
- Kurzparkzone Landhausgasse

#### Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Bus 67 bis „Andreas-Hofer-Platz“, von hier ca. 100 m
- Alle Straßenbahnlinien bis „Hauptplatz“, von hier ca. 350 m

### WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Weg mind. 150 cm breit
- gut berollbar und frei von Hindernissen
- durchgängig beleuchtet, nicht überdacht
- Blindenleitsystem ist in Planung
- Haupteingang ins Besucherzentrum (im UG) über Rolltreppe im Innenhof
- Rolltreppe eben erreichbar



Eingangstor und -Türe



**LIFT (ALTERNATIVER EINGANG ZUR ROLLTREPPE = NICHT HAUPTINGANG)**

Von Kalchberggasse kommend findet man – über Durchgang in Gebäudemitte – den Lift im rechten Gebäudeteil. Lift ist eben (über ein paar Pflastersteine) erreichbar. Zugang mit taktilem Leitsystem über Landhausgasse. Zugang auch über Raubergasse – Lesliehof möglich (Innenhof gesamt aus Pflastersteinen).

**Tür zum Lift-Hof**

- Standard Drehflügeltüre aus Glas, nicht kontrastreich markiert
- Türbreite mind. 90 cm, Türanschlag max. 3 cm
- Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm
- Türgriffe (kein Drehgriff) in 85 – 110 cm Höhe
- nach kurzem Anziehen öffnet die Tür automatisch nach außen
- taktiles Leitsystem bis zum Lift

**Tür zum Lift**

- automatische Drehflügeltür mit Türöffnungstaster, zweiflügelig
- Türöffnungstaster
- Tür öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- aus Glas, nicht kontrastreich markiert
- Schwenkbereich am Boden nicht optisch gekennzeichnet
- Türbreite mind. 90 cm
- Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm Platz
- Höhe Türgriff 96 cm

**Lift**

- Lifttür Breite 110 cm, öffnet automatisch
- bei Ein- & Ausstieg Bewegungsfläche 150 x 150 cm
- Lift 110 cm breit, 150 cm tief
- Bedienelemente in 96 cm Höhe
- horizontales Bedientableau in ca. 90 cm Höhe
- Druckknöpfe tastbar
- Haltegriff bzw. Handlauf vorhanden
- keine Einrichtung zum Rückwärtsfahren (z.B. Spiegel)
- hörbare (allerdings nicht ganz deutlich) und sichtbare Infos zum Stockwerk, akustisches Signal beim Ankommen des Fahrkorbs



WC



Lifttasten

**EINGANGSHALLE UND KASSA**

- taktils Leitsystem vom Lift zur Kassa
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen)
- Sitzfläche zw. 45 und 50 cm hoch
- abgesenkter Platz beim Schalter, max. 85 cm hoch
- Bankomat- und Kreditkartenkassa mobil einsetzbar
- Induktive Höranlage vorhanden (nur bei Kassa)
- Schalter blendfrei und ausreichend beleuchtet
- Schließfächer auf max. 85 cm Höhe vorhanden
- Kleiderstangen&-haken vorhanden, Höhe max. 120 cm
- Garderobe völlig eben erreichbar



Eingangshalle von Lift kommend

**BARRIEREFREIES WC (IM UG)**

**Tür**

- Standard Drehflügeltüre, notfalls von außen entriegelbar
- Türbreite mind. 90 cm, geht nach außen auf
- Türanschlag max. 2 cm, 2seitige Schwelle vermieden
- Anfahrbereich Türe beidseitig 150 x 150 cm
- Türgriffe (kein Drehgriff), Höhe 85 – 110 cm
- Kraftaufwand zum Öffnen entspricht max. 2,5 kg




Kassabereich

**WC**

- Behinderten-WC, für Damen und Herren zugänglich
- Bewegungsfläche vor WC 150 x 150 cm
- Haltegriffe beidseitig, mind. ein Griff aufklappbar
- Haltegriffe waagrecht, Höhe 75 – 85 cm
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- WC von links und rechts anfahrbar, auf zumindest einer Seite 90 cm Platz
- WC Höhe 46-48 cm
- WC Spülung Höhe 80 – 110 cm
- Waschbecken Höhe 80 – 85 cm, davor Bewegungsfläche von 150 x 150 cm
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm
- Spiegel für Rollstuhlfahrer geeignet
- Wickeltisch vorhanden (ohne Papierauflage)
- Notglocke vorhanden



Kästen, Eingang WC



WC

## ZUSATZINFORMATIONEN

- Ermäßigter Eintritt für Menschen mit Behinderung
- Begleitperson gratis Eintritt
- auf Anfrage werden spezielle Führungen für alle Menschen mit Behinderung angeboten (diese können natürlich auch an regulären Führungen teilnehmen)
- Menschen mit Lernschwierigkeiten sind willkommene Gäste
- Assistenz- und Blindenhunde werden akzeptiert
- Hörbares Alarmsystem (aber nicht optisch-visuell)
- Evaluierungskonzept für geeignete Fluchtwege für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Induktionsanlage bei Kassa
- Rollstühle können kostenlos ausgeliehen werden

Stand: 2013, alle Angaben ohne Gewähr