



GRAZ TOURISMUS INFORMATIONSBÜRO


Herrengasse 16 (im Landeszeughaus)

8010 Graz

T +43 316 8075 0

info@graztourismus.at

www.graztourismus.at



ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

- Sämtliche Straßenbahnen (bzw. Busse) bis Jakominiplatz oder Hauptplatz, ca. 300 m

Parkplatz

- Kurzparkzone rund um Hauptplatz, Jakominiplatz
- Das Zeughaus liegt in der Fußgängerzone und kann nicht direkt mit PKW angefahren werden

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Barrierefreier Eingang = Haupteingang
- Zugang über Herrengasse, Pflastersteine
- gut berollbar und frei von Hindernissen
- Schwelle von max. 1 cm, Schmutzfangmatte (ebenbündig eingelassen und gut berollbar)
- Eingang überdacht
- Eingangstür
 - Glasdrehflügeltür mit vertikalem Türgriff und kontrastierenden Markierungen (weiß)
 - Türbreite über 90 cm
 - zweiseitige Schwelle und Selbstschließungseinrichtungen werden vermieden
 - (in den wärmeren Monaten ist die Tür während der Öffnungszeiten stets geöffnet)

EINGANGSHALLE UND KASSA

- Sitzmöglichkeiten vorhanden (teilweise ohne Rücken- und Armlehnen)
- Sitzflächen zw. 45 und 50 cm hoch
- kein abgesenkter Platz beim Schalter, Bankomat- und Kreditkartenkassa mobil einsetzbar
- Durchgangsbreite bei Kassa mehr als 90 cm
- Einer der vier Schalter ist bedingt unterfahrbar
- Weg eben und gut berollbar



Innenbereich

BARRIEREFREIES WC IM EG

Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von max. 80 – 110 cm

keine Notglocke

Tür zu den WCs

- **Anfahrbereich von beiden Seiten mind. 120 cm**
- Höhe Türgriff 107 cm
- Türbreite 108 cm
- Zweiseitige Schwelle wird vermieden
- **Kraftaufwand zum Öffnen der Tür 4 kg**
- **Selbstschließungseinrichtungen werden nicht vermieden**
- **Schwelle von der allgemeinen Tür zur Tür vom barrierefreien WC 7%**



Tür zum barrierefreien WC (eigenständig)

- Glasdrehflügeltür (blickdicht), von außen entriegelbar, geht nach außen auf
- **Anfahrbereich 110 cm**
- Höhe Türgriff 105 cm, Türbreite 87 cm
- auf der Seite des Türgriffs nur außen ein Abstand von mind. 30 cm zur nächsten rechtwinkligen Wand
- Zweiseitige Schwelle und Selbstschließungseinrichtungen werden vermieden
- Kraftaufwand zum Öffnen max. 2,5 Newton (ca. 2,5 kg)



Schalter/Kassa

WC

- WC-Papier sitzend erreichbar
- **waagrecht Haltegriff nur linksseitig** (an der Wand montiert), Höhe 80 cm
- Anfahrbarkeit rechts, mind. 90 cm seitlicher Platz
- Höhe WC 47 cm
- Höhe Spülung 90 cm
- **Bewegungsfläche vor dem WC 116 cm**



Waschbecken

- **Waschbeckeneinfassung kantig** (man fährt genau auf die Ekkante zu)
- **Waschbeckensiphon nicht geschützt**
- kein Spiegel vorhanden
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm
- **Distanz Mittelachse Waschbecken zur angrenzenden Wandfläche 38 cm**
- **Bewegungsfläche vor dem Waschbecken weniger als 120 cm**
- Höhe Waschbeckenoberkante 80 cm



Barrierefreies WC

ZUSATZINFORMATIONEN

- Hörbares Alarmsystem (aber nicht optisch-visuell)
- Evaluierungskonzept für geeignete Fluchtwege für Menschen mit Behinderung vorhanden
- keine Induktionsanlage vorhanden, aber Papier und Stift an Kassa
- Rollstühle können kostenlos ausgeliehen werden
- Barrierefreie Einrichtungen sind gekennzeichnet

Stand: 2013, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.cedos.at/de/Analysen-und-Ergebnisse/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=969&tobj_id=2851