

RESTAURANT TAFELZIMMER im Novapark Flugzeughotel

INHALT

KONTAKT	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	2
ERREICHBARKEIT	2
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	2
PARKPLATZ	3
WEGE AUSSEN UND EINGANG	3
Treppenlift	4
EINGANG	4
RESTAURANT UND BAR	4
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC	5
Tür	5
WC	6
Waschbecken	6
Sonstiges	6



KONTAKT

RESTAURANT TAFELZIMMER im Novapark Flugzeughotel

Fischeraustraße 22
8051 Graz
T +43 316 68 20 100
office@novapark.at
<https://www.novapark.at>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Restaurant Tafelzimmer befindet sich im Novapark Flugzeughotel im Norden von Graz. Es ist öffentlich gut angebunden und hat auch eigene überdachte Parkplätze direkt vor dem Haus.

Zum Eingang führen Stufen. Menschen mit Rollstuhl können den Treppenlift nutzen. Der Treppenlift funktioniert mit dem Eurokey.

Im Restaurant Tafelzimmer sorgen steirische Gaumenfreuden und köstliche internationale Gerichte für Abwechslung. Es bietet von Montag bis Freitag ein Mittagsbuffet, das auch für nicht nächtigende Gäste offensteht. Um Anmeldung wird gebeten.

Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Restaurant Tafelzimmer für Veranstaltungen und Feiern gebucht werden.

Auch das Frühstücksbuffet und die Pianobar können täglich in Anspruch genommen werden.

Das Restaurant im Flugzeug auf dem Dach des Hotels ist nicht barrierefrei zugänglich, die Bar im zweiten Flugzeug kann über den Lift und die Terrasse barrierefrei erreicht werden.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at>

PARKPLATZ

- am hoteleigenen Parkplatz gibt es zumindest einen barrierefreien Parkplatz
- er befindet sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs, auf ebener Fläche
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung, **keine Kennzeichnung durch eine Tafel**
- Stellplatz rechtwinkelig bzw. schräg zur Fahrbahn, mind. 350 cm breit, überdacht
- Schranken öffnen nicht automatisch, sind jedoch vom Auto aus bedienbar
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- kontrastierende farbliche Markierung der Parkplatzbegrenzung (die Ecken sind gekennzeichnet)
- auf ebener Fläche, Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt)
- **Gehwegbegrenzungen mit dem Blindenstock nicht leicht wahrnehmbar**
- **kein Notrufsystem vorhanden**



Parkplatz

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Zugang zum Hotel ist schwellenlos, mind. 150 cm breit, völlig eben
- Weg leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- **Weg nicht überdacht, nicht durchgängig beleuchtet**
- freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- Zum Eingang führen mehrere Stufen, die mit einem Treppenlift überwunden werden können



Eingang mit Treppenlift



Eingang mit Treppenlift

Treppenlift

- Eben erreichbar, mit Eurokey zu sperren!
- Beim Einstieg Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm, **beim Ausstieg oben nur 96 cm Länge**
- Bedienelemente in Normhöhe
- Durch Anruf bei der Rezeption kann man Hilfe holen
- Radabweiser vorhanden
- Mindestnennlast ist angegeben
- Maße der Plattform mind. 80 cm Breite x 90 cm Tiefe, jedoch kleiner als 80 x 100 cm

EINGANG

- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang (leicht auffindbar)
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Windfang: zwei automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließt zeitverzögert
- **Glastüren nicht mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet**
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- **Türöffnungstaster in 100 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)
- Bewegungsfläche auf beiden Seiten der Türen mind. 150 cm Länge x 120 cm Breite
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar

RESTAURANT UND BAR

- schwellenlos erreichbar
- barrierefreies WC in der Nähe
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- **Theke höher als 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden
- Buffet ohne Bedienung
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 85 cm Höhe
- Es können Trinkhalme angeboten werden
- Gastronomiebereich frei von staubanfälligen Teppichen und Polstermöbeln, **jedoch sind Vorhänge vorhanden**
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht speziell geschult



Gastronomiebereich

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC

- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum vorhanden

Tür

- Schiebetür, lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- leicht zu öffnen, im Notfall von außen entriegelbar
- Türgriff in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, **auf Schließseite 82 x 120 cm** (Norm mind. 150 x 120 cm)
- auf Öffnungsseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Schließseite nicht**



Allgemeines barrierefreies WC

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 54 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriffe auf beiden Seiten aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 - 70 cm
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- hochgeklappte Haltegriffe ragen max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriffe sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, **Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff**
- **keine Notglocke vorhanden**

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, **aber weniger als 150 x 150 cm**
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- **freie Höhe unter dem Waschbecken weniger als 70 cm**, Flachputzsiphon, aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Tiefe entspricht Norm
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- **Spiegelunterkante in 113 cm Höhe** (Norm max. 95 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar

Sonstiges

- **Spiegelunterkante in 113 cm Höhe** (Norm max. 95 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**

Stand: Dezember 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer, Ikarus

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1641&tobj_id=3189